

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

03.08.2021



К.В.Ердяков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 54283.1 от 03.08.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Октябрьский"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский, ул.Горького, 1
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский, ул.Горького, 1
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Скважина № 585 ООО "Октябрьский", Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Директор ООО "Октябрьский" Ашихмин А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата отбора:**
28.07.2021 10 ч. 10 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
28.07.2021 15 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2824-04 от 27.02.2013
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 3896.1 от 28.07.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
54283.1-Б,С-2021

Вода питьевая

код образца: 54283.1-Б.С-2021



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.07.2021

Дата окончания исследования: 02.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Бор	мг/л	1,34 ± 0,27	не более 0.5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.07.2021

Дата окончания исследования: 29.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см3	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Биолог Владимирова Н.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору приему проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
заместитель главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области"

03.08.2021



К.В.Ердяков

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 54284.1 от 03.08.2021

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Октябрьский"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский, ул.Горького, 1
- 3. Фактический адрес:**
Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский, ул.Горького, 1
- 4. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**
Скважина № 32900 ООО "Октябрьский", Кировская область, Слободской район, п. Октябрьский
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Директор ООО "Октябрьский" Ашихмин А.С.
- 7. Условия доставки:**
Проба (образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата отбора:**
28.07.2021 09 ч. 50 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
28.07.2021 15 ч. 00 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 дм³ - микробиологические исследования
1,5 дм³ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**
договор № 2824-04 от 27.02.2013
- 12. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 3896.1 от 28.07.2021
Нормативный документ на отбор проб (образцов): ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**
54284.1-Б,С-2021

Вода питьевая

код образца: 54284.1-Б.С-2021

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.07.2021

Дата окончания исследования: 02.08.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Бор	мг/л	1,91 ± 0,38	не более 0.5	ГОСТ 31949-2012

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Инженер-лаборант 2 категории Чудиновских Е.А.		
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией	Н.Л.Герасимова	

* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 28.07.2021

Дата окончания исследования: 29.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ/см3	не обнаружено	не более 50	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Биолог Владимирова Н.В.		
Заведующий бактериологической лабораторией	Л.А.Севастьянова	

Ответственный за оформление протокола:

Товаровед II категории отделения по отбору присму проб и выдаче протоколов Кононова Е.Н.

Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах